

ТАМЖЕҢНҮҮ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС KZ.6310937.22.01.00079

Серия KZ № 0274588

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ТОО "Центр стандартизации и сертификации" ВКО. г. Усть-Каменогорск, ул. Краснознаменная, 149Б 8 (7232) 77-63-30. 77-05-70 info@standart-uk.kz № аттестата KZ.О.07.0937 выдан 15/09/15 года Товарищество с ограниченной ответственностью "Национальный центр аккредитации"

ЗАЯВИТЕЛЬ АО "КЭМОНТ" № 8828-1917-АО от 13.09.2004г РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, Самарское шоссе, 7 8 (7232) 49-26-26, 21-08-05 kemont@kemont.kz

ИЗГОТОВИТЕЛЬ АО "КЭМОНТ" Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, Самарское шоссе, 7

ПРОДУКЦИЯ Пускатель ПВРН (шкаф серии ПВРН). Продукция изготовлена по комплекту технических документов АО "КЭМОНТ" (серийное производство). Номера бланков приложений 0025757

КОД ТН ВЭД ТС 8537109900

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протокола испытаний № 388 от 15.03.2017г. ИЛ ТОО "Центр стандартизации и сертификации" /КЗ.И.07.1020 от 15.09.2015г./, протокола испытаний № 344/ЭС от 16.03.2017г. ИЦ ТОО "Центр сертификации и экспертизы "ТЕСТ" /№ КЗ.И.01.1226 от 10.03.2016г./ и акта обследования от 16.03.2017г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ Р 51321.1-2007, ГОСТ ИЕС 60947-1-2014, ГОСТ ИЕС 60695-2-11-2013. Срок годности не ограничен, условия хранения соответствуют требованиям к данной продукции. Инспекционный контроль осуществляет ОПС ТОО "Центр стандартизации и сертификации" 1 раз в год. Схема сертификации № 1С.

СРОК ДЕЙСТВИЯ с 17.03.2017 г. по 17.03.2020 г. ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации
Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты/эксперты-аудиторы))

Z. Холдина
ПОДПИСЬ
А.Г. Хасис
ПОДПИСЬ

З.Ф. Холдина
ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ
А.Г. Хасис
ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ

КЕДЕН ОДАҒЫ

СӘЙКЕСТІК СЕРТИФИКАТЫ

№ К(КЗ.6310937.22.01.00079

Серия КЗ № 0274588

СЕРТИФИКАТТАУ ЖӨНІНДЕГІ ОРГАН "Центр стандартизации и сертификации" ЖШС ШҚО, Өскемен қ, Добролюбов көш., 34/2 8 (7232) 77-63-30, 77-05-70 info@standart-uk.kz № КЗ.О.07.0937 аттестаты берілген 15/09/15 жылы "ҰЛТТЫҚ АҚКРЕДИТТЕУ ОРТАЛЫҒЫ ЖШС"

ӨТІНІМ БЕРУШІ "КЭМОНТ" АҚ 13.09.2004ж № 8828-1917-АҚ ҚР, ШҚО, Өскемен қаласы, Самар тас жолы, 7 8 (7232) 49-26-26, 21-08-05 kemont@kemont.kz

ДАЙЫНДАУШЫ "КЭМОНТ" АҚ Қазақстан Республикасы, Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен қаласы, Самар тас жолы, 7

ӨНІМ ПВРН іске қосқыш (ПВРН сериялы шкафы), Өнім "КЭМОНТ" АҚ техникалық құжаттар жиынтығы бойынша, жасалған (топтамалы өндіріс), Номера бланков приложений 0025757

КО СЭЖ ТН КОДЫ 8537109900

004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования" КО ТР

ТАЛАПТАРЫНА СӘЙКЕС КЕЛЕДІ

СЕРТИФИКАТ "Центр стандартизации и сертификации" ЖШС СЗ 15.03.2017ж. № 388 сынақ хаттамасы /15.09.2015ж, КЗ.И.07.1020/, "Центр сертификации и экспертизы "ТЕСТ" ЖШС СЗ № 344/ЭС 16.03.2017ж. сынақ хаттамасы /10.03.2016ж. № КЗ.И.01.1226/ және өндіріс жағдайын тексеру актісі 16.03.2017ж.

КОСЫМША АҚПАРАТ

НЕГІЗІНДЕ БЕРІЛДІ

ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ Р 50030.4.1-2012, ГОСТ ИЕС 61439-1-2013, ГОСТ ИЕС 60695-2-11-2013- Жарандылық мерзімі шексіз, бұл өнім сақтау шарттарының тиіс талабына лайықты. Инспекциялық бақылаулы "Центр стандартизации и сертификации" ЖШС СҰ орын алды, жылына бір рет. Сертификаттау сұлбасы № 1С.

ҚОЛДАНЫЛУ МЕРЗІМІ 17.03.2017 ж. бастап 17.03.2020 ж. дейін
ҚОСА АЛҒАНДА

М.О.

Сертификаттау
жөніндегі органның
басшысы (уәкілетті тұлға)

З.Ф. Холдина
КОЛЫ

З.Ф. Холдина

аты-жөні, тегі

Сарапшы (сарапшы-аудитор)
(сарапшылар (сарапшы-аудиторлар)

А.Г. Хасис
КОЛЫ

А.Г. Хасис

аты-жөні, тегі

КЕДЕН ОДАҒЫ

СӘЙКЕСТІК СЕРТИФИКАТЫНА Серия KZ 0025757

ҚОСЫМША № КО KZ 6310937.22.01.00079

1 парақ

Сәйкестік сертификатының қызметі таратылатын өнімдер тізімі

№	ЕАЭО СЭҚ ТН	Өнімнің атауы және белгілері	Шығарылған өнімдерге сәйкес нормативтік құқықтық актілер
1	8537109000	ПВРН ісше қосқыш (ПВРН сериялы шкафы) (топтамағы өндіріс)	Өнім "КЭМОНТ" АҚ компаниясының техникалық құжаттарының жиналғысы бойынша жасалған. п.п. 3.7.1, 3.7.2
2		ГОСТ 12.2.007.0-75 "Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности"	
3		ГОСТ Р 50030.4.1-2012 "Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 4. Контакторы и пускатели. Раздел 1. Электромеханические контакторы и пускатели"	п.п. 5.2, 7.1.1, 7.1.2, 7.1.9.1, 7.1.9.2, 7.1.10.1, 7.2.2.1, 7.2.2.2, 7.2.3.2, 7.2.3.3
4		ГОСТ IEC 61439-1-2013 "Устройства комплексные низковольтные распределения и управления. Часть 1. Общие требования"	п.п.10.2.3
5		ГОСТ IEC 60695-2-11-2013. "Испытания на пожароопасность. Часть 2-11. Основные методы испытаний раскаленной проволокой. Испытание раскаленной проволокой на воспламеняемость конечной продукции"	



Сертификаттау жөніндегі орманная башшысы (уәклеттің сұлға) Сарапшы-аудитор (сарапшы)

З.Холдина
033347

З.Ф. Холдина

0334-88001, 7011

А.Г. Хасис

0334-88001, 7011