

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления
координации строительного
контроля и комплектации
Департамента капитального
строительства ПАО «Россети»

А.В. Юрьев

«28» февраля 2019 г.

**ЗАК ПОЧЕНИЕ
АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ**

№ 13-25/19

Срок действия с 28.02.2019 г. по 28.02.2021 г.

ОБОРУДОВАНИЕ

Комплектные распределительные устройства серии КМУ-1 на номинальное напряжение 6-10 кВ, с выключателем типа SION 3AE производства Siemens AG, номинальные токи 630÷3150 А, токи термической стойкости 25÷40 кА (с шириной шкафов по фасаду 900 мм), климатического исполнения У, категории размещения 3 (нижнее значение температуры окружающего воздуха минус 5°С), технические условия СТ 8828-1917-АО-4-26-2018

ЗАЯВИТЕЛЬ

Акционерное общество «КЭМОНТ», г. Усть-Каменогорск, Казахстан

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Акционерное общество «КЭМОНТ», г. Усть-Каменогорск, Казахстан

СООТВЕТСТВУЕТ

техническим требованиям ПАО «Россети»

РЕКОМЕНДУЕТСЯ

для применения на объектах ДЗО ПАО «Россети» с использованием комплектующих, в том числе ОПН, аттестованных в установленном порядке; с выключателем, не предназначенным для коммутации емкостных токов конденсаторных батарей, шунтирующего реактора

Запрещается передача, перепечатка и публикация материалов настоящего заключения без разрешения ПАО «Россети»